Структура Условного обозначения типа пневмоприставки

ПВЛ - X X X X 4 X

Исполнение по коммутационной износостойкости в режиме нормальных коммутаций:
А — 3 х 10^6 циклов
Б — 1,6 х 10^6 циклов

Категория размещения по ГОСТ 15150-69.

Климатическое исполнение 0, ОМ по ГОСТ 15150-69

М- исполнение приставки со степенью защиты IP20.
* Отсутствие буквы означает приставку со степенью защиты IP00.

Условное обозначение диапазона выдержки времени:
1-от 0,1 до 30 с; 2- от 10 до 180 с;
3- от 0,1 до 15 с; 4- от 10 до 100 с

Условное обозначение исполнения пневмоприставки:
1- выдержка времени при включении ;
2- выдержка времени при отключении

Условное обозначение серии